

Remote




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

oktaplex
motion



22029
22030
22029.V2
22030.V2

- | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| DE - Montageanleitung | NL - Montage-instructies | RO - Instrucțiuni de montaj |
| FR - Instructions de montage | SE - Monteringsanvisningar | PL - Instrukcje montażu |
| ES - Instrucciones de montaje | CZ - Návod k montáži | GB - Mounting instructions |
| IT - Istruzioni per il montaggio | SK - Návod na montáž | PT - Instruções de montagem |



Auto key lock after 4 minutes




press to unlock - red light blinks once if unlocked
press to lock - red light blinks 3 times if locked

WhatsApp



REMOTE SETTINGS



DE Deutsch

1. Angeschlossene Geräte schalten permanent ein. Rückkehr in den Sensormodus nach 8h
2. Angeschlossene Geräte dauerhaft ausgeschaltet. Rückkehr in den Sensormodus nach 8h
3. Sensor-Modus/ Auto-Modus
4. Einstellung des Erfassungsbereichs
5. Einstellen, bis zu welchen Lichtverhältnissen/ Luxwerten Bewegungen erkannt werden
6. Tageslichtsensor wird auf die aktuellen Lichtverhältnisse/ Luxwerte eingestellt

7. Einschaltdauer der angeschlossenen Geräte

8. Modus zum Testen des Erfassungswinkels und der Reichweite des Sensors ohne den Einfluss des Tageslichtsensors. Der Modus endet automatisch nach 4 min.

9. Tasten sperren/entsperren
automatische Verriegelung nach 4 Min. Blinkt einmal, wenn entriegelt. blinkt dreimal, wenn gesperrt

10. Auf Standard-Sensoreinstellungen eingestellt: 100% Erkennung, 2000 LUX, 10s Haltezeit

FR Français

1. Les appareils connectés s'allument en permanence. Retour au mode capteur après 8 heures.
2. Les appareils connectés sont éteints en permanence. Retour au mode capteur après 8h
3. Mode capteur/mode auto
4. Réglage de la plage de détection
5. Réglage des conditions d'éclairage et des valeurs en lux auxquelles les mouvements sont détectés
6. Le capteur de lumière du jour est réglé sur les conditions d'éclairage/ valeurs en lux

actuelles.

7. Cycle d'utilisation des appareils connectés

8. Mode pour tester l'angle de détection et la portée du capteur sans l'influence du capteur de lumière du jour. Le mode se termine automatiquement après 4 minutes.

9. Touches de verrouillage/déverrouillage se verrouille automatiquement après 4 min. Clignote une fois en cas de déverrouillage Clignote trois fois en cas de verrouillage

10. Réglé sur les paramètres standard du capteur : Détection à 100 % 2000 LUX Temps de maintien à 10 s

ES Español

1. Los aparatos conectados se encienden permanentemente.
Vuelve al modo sensor después de 8h
2. Dispositivos conectados permanentemente apagados.
Vuelve al modo Sensor después de 8h
3. Modo sensor/ Modo automático
4. Ajuste del rango de detección
5. Configuración de hasta qué condiciones de luz/valores lux se detectan los movimientos
6. El sensor de luz diurna se ajusta a las condiciones de luz/valores lux actuales

IT Italiano

1. I dispositivi collegati si accendono permanentemente.
Ritorna in modalità sensore dopo 8 ore
2. Dispositivi collegati permanentemente spenti.
Ritorno al modo Sensore dopo 8h
3. Modalità sensore/modalità automatica
4. Impostazione del campo di rilevamento
5. Impostazione di quali condizioni di luce/valori di lux vengono rilevati i movimenti
6. Il sensore di luce diurna è impostato sulle condizioni di luce/valori di lux attuali

NL Nederlands

1. Aangesloten apparaten worden permanent ingeschakeld.
Keert na 8 uur terug naar de sensormodus
2. Aangesloten apparaten permanent uitgeschakeld.
Keert terug naar de sensormodus na 8u
3. Sensormodus/Automodus
4. Detectiebereik instellen
5. Instellen tot welke lichtomstandigheden/ luxwaarden bewegingen worden gedetecteerd
6. Daglichtsensor is ingesteld op de huidige

SE Svenska

1. Anslutna enheter slås på permanent.
Återgår till Sensor-läge efter 8h
2. Anslutna enheter permanent avstängda.
Återgår till Sensor-läge efter 8h
3. Sensorläge/ Autoläge
4. Inställning av detekteringsområde
5. Inställning av till vilka ljusförhållanden/ luxvärden rörelser detekteras
6. Dagsljussensorn är inställd på de aktuella ljusförhållandena/ luxvärdena

7. Ciclo de trabajo de los dispositivos conectados

8. Modo para probar el ángulo de detección y el alcance del sensor sin la influencia del sensor de luz diurna. El modo finaliza automáticamente después de 4 min.

9. Teclas de bloqueo/desbloqueo se bloquea automáticamente después de 4 min. Parpadea una vez si está desbloqueado parpadea tres veces si está bloqueado

10. Configure los ajustes estándar del sensor: 100% Detección 2000 LUX 10s Tiempo de espera

7. Ciclo di funzionamento dei dispositivi collegati

8. Modalità per testare l'angolo di rilevamento e la portata del sensore senza l'influenza del sensore di luce diurna. La modalità termina automaticamente dopo 4 minuti.

9. Tasti di blocco/sblocco si blocca automaticamente dopo 4 minuti. Lampeggia una volta se sbloccato lampeggia tre volte se bloccato.

10. Impostare le impostazioni standard del sensore: 100% Rilevamento 2000 LUX 10s Tempo di mantenimento

lichtomstandigheden/ luxwaarden

7. Inschakelduur van de aangesloten apparaten

8. Modus om de detectiehoek en het bereik van de sensor te testen zonder invloed van de daglichtsensor. Modus eindigt automatisch na 4 min.

9. Toetsen vergrendelen/ontgrendelen Vergrendelt automatisch na 4 min. Knippert eenmaal bij ontgrendelen Knippert driemaal bij vergrendelen

10. Instellen op standaard sensorinstellingen: 100% detectie 2000 LUX 10s wachttijd

7. Driftcykel för de anslutna enheterna

8. Läge för att testa sensorns detekteringsvinkel och räckvidd utan påverkan av dagsljussensorn. Läget avslutas automatiskt efter 4 min.

9. Låsa/låsa upp knappar Låses automatiskt efter 4 min. Blikar en gång om den är upplåst Blikar tre gånger om den är låst

10. Ställ in på standard sensorinställningar: 100 % detektering 2000 LUX 10 s väntetid

CZ Česky

1. Připojená zařízení se trvale zapínají.
Po 8 h se vrátí do režimu senzoru.
2. Připojená zařízení trvale vypnuta.
Po 8h se vrátí do režimu Sensor.
3. Senzorový režim/ Automatický režim
4. Nastavení rozsahu detekce
5. Nastavení, do jakých světelných podmínek/hodnot luxů jsou pohyby detekovány
6. Nastavení snímače denního světla na aktuální

RO Românesc

1. Dispozitivele conectate se pornesc permanent.
Revine la modul senzor după 8h
2. Dispozitivele conectate se dezactivează permanent.
Revine la modul Senzor după 8h
3. Mod senzor/ Mod automat
4. Setarea intervalului de detecție
5. Setarea la care condiții de lumină/valori de lux sunt detectate mișcările
6. Setarea senzorului de lumină diurnă în funcție de condițiile de iluminare/valorile de lux actuale

SK Slovenské

1. Pripojené zariadenia sa trvalo zapnú.
Po 8 h sa vráti do režimu snímača
2. Pripojené zariadenia trvalo vypnúť.
Vráti sa do režimu snímača po 8h
3. Režim snímača/ Automatický režim
4. Nastavenie rozsahu detekcie
5. Nastavenie, do akých svetelných podmienok/hodnot luxov sa pohyby detegujú
6. Nastavenie snímača denného svetla na aktuálne

PL Polski

1. Podłączone urządzenia włączają się na stałe.
Powrót do trybu czujnika po 8 godzinach
2. Podłączone urządzenia wyłączone na stałe.
Powrót do trybu czujnika po 8 godzinach
3. Tryb czujnika/tryb automatyczny
4. Ustawienie zakresu detekcji
5. Ustawienie warunków oświetlenia/wartości luksów, do których wykrywane są ruchy
6. Czujnik światła dziennego jest ustawiony na

GB English

1. Connected devices permanently switch on.
Returns to Sensor-mode after 8h
2. Connected devices permanently switched off.
Returns to Sensor-mode after 8h
3. Sensor mode/ Auto Mode
4. Setting the detectionrange
5. Setting up to which light conditions/ lux values movements are detected
6. Daylight sensor is set to the current lighting condi-

světelné podmínky/ hodnoty luxů

7. Pracovní cyklus připojených zařízení
8. Režim pro testování detekčního úhlu a dosahu čidla bez vlivu čidla denního světla. Režim se automaticky ukončí po 4 min.
9. Tlačítka pro uzamčení/odemčení
Automatické uzamčení po 4 min. Jednou blikne, pokud je odemčeno třikrát blikne, pokud je zamčeno.
10. Nastavení na standardní nastavení senzoru: 100% detekce 2000 LUX 10s doba podržení

7. Ciclul de funcționare al dispozitivelor conectate
8. Mod de testare a unghiului de detecție și a rangei de acțiune a senzorului fără influența senzorului de lumină naturală. Modul se încheie automat după 4 min.
9. Tastele de blocare/dezblocare
se blochează automat după 4 min. Clipește o dată dacă este deblocat clipește de trei ori dacă este blocat
10. Setări la setările standard ale senzorului: 100% detecție 2000 LUX 10s timp de așteptare

svetelné podmienky/ hodnoty luxov

7. Pracovní cyklus připojených zariadení
8. Režim na testovanie detekčného uhla a dosahu snímača bez vplyvu snímača denného svetla. Režim sa automaticky ukončí po 4 min.
9. Klúče na uzamknutie/odomknutie
Automatické uzamknutie po 4 min. Blikne raz, ak je odomknuté blikne trikrát, ak je zamknuté
10. Nastavenie na štandardné nastavenie snímača: 100% detekcia 2000 LUX 10s čas podržania

bieżące warunki oświetleniowe / wartości luksów

7. Cykl pracy podłączonych urządzeń
8. Tryb testowania kąta detekcji i zasięgu czujnika bez wpływu czujnika światła dziennego. Tryb kończy się automatycznie po 4 minutach.
9. Klawisze blokowania/odblokowania
blokuje się automatycznie po 4 min. Miga raz, jeśli jest odblokowany Miga trzy razy, jeśli jest zablokowany
10. Standardowe ustawienia czujnika: 100% detekcji, 2000 LUX, czas podtrzymania 10s

tions/ lux values

7. Duty cycle of the connected devices
8. Mode to test the detection angle and range of the sensor without the influence of the daylight sensor. Mode ends automatically after 4 min.
9. Lock/Unlock Keys
auto-locks after 4 min. Blinks once if unlocked blinks three times if locked
10. Set to Standard Sensor Settings: 100% Detection, 2000 LUX, 10s Hold Time